




Færre bor i bebyggelse uden for kloakeret område

Fald på 1 pct.

Antallet af personer, som bor i bebyggelse uden for kloakeret område, er faldet fra 584.352 til 579.384 i perioden fra 1. januar 1999 til 1. januar 2000. Det svarer til et fald på under 1 pct. I 2000 var 10,9 pct. af befolkningen ikke tilsluttet et centralt renseanlæg. Udledningen af fosfor, kvælstof og organisk materiale via spildevand fra bebyggelse uden for kloakerede områder er faldet. Fx. er udledningen af kvælstof til vandmiljøet faldet 0,6 pct. fra 976 tons i 1999 til 970 tons i 2000.

Udledning af fosfor med spildevand fra bebyggelse uden for kloakeret område til vandmiljøet i gram pr. indbygger, 1. januar 2000



Anm. Ekskl. sommerhuse.

Øget fokus på bebyggelse uden for kloakerede områder

I de senere år er der blevet investeret i at forbedre renseanlæggene. Rensningen af spildevand fra kloakeret bebyggelse er blevet bedre og bedre. Dette har medført en øget opmærksomhed omkring den relativt lille, men typisk dårligt rensede mængde spildevand fra bebyggelse uden for kloakeret område.

Udledning til jord hhv. vandmiljø

Afhængig af de renseforanstaltninger, der er anvendt på de enkelte ukloakerede ejendomme, kan der sondres mellem udledning til jord eller udledning til vandmiljø. Udledningen til jord er størst, jf. tabel 1.

Tabel 1.

Udvikling i forurening fra bebyggelse uden for kloakerede områder

	Udledning til vandmiljø			Udledning til jord		
	Kvælstof	Fosfor	Organisk materiale	Kvælstof	Fosfor	Organisk materiale
	tons/år					
1998	979	222	3 404	1 296	295	6 363
1999	976	221	3 399	1 418	322	6 959
2000	970	219	3 393	1 406	319	6 900

Sådan får De mere information

Mere detaljerede oplysninger om beregningsmetoder mv. findes i serien *Miljø og Energi* (Statistiske Efterretninger). I denne serie findes også særskildte beregninger for spildevand fra sommerhuse uden for kloakeret område.

Kilder og metoder

Spildevand fra bebyggelse uden for kloakerede områder er beregnet ved hjælp af Bygnings- og Boligregistret (BBR) og det Centrale Personregister (CPR). Beregningerne er baseret på en opgørelse over ukloakerede ejendomme kombineret med antallet af beboere tilmeldt de respektive adresser.

Næste offentliggørelse

Forurening fra bebyggelse uden for kloakerede områder 2001 forventes offentliggjort i september 2001.

Henvendelse

Laban Koch Karlshøj, 39 17 38 78, lka@dsk.dk

Tabel 2.

Personer i boliger fordelt efter afløbsforhold, 1. januar 2000

	Med boligforhold oplyst						Personer med anden bopæl	Personer uden adresse	I alt
	Enfamilie - huse	Etage- boliger	Kollegie- boliger	Andre boliger	Sommer- huse	Fælleshus- holdninger			
	1000 personer								
I alt	3 572	1576	36	32	28	43	1	42	5 330
Uden for kloakerede område ialt	558	5	0	5	10	1	0	-	579
Til jord, i alt	304	3	0	2	9	1	0	-	319
Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg	260	2	0	2	8	1	0	-	273
Mek. rens. og nedsiv- ning med tilladelse	44	0	-	0	2	0	0	-	46
Til vand, i alt	254	2	0	2	1	1	0	-	260
Mekanisk og biologisk rensning	5	0	-	0	0	0	0	-	5
Udledning uden rensning	5	0	-	0	0	0	0	-	6
Anden type afløb	57	0	-	1	0	0	0	-	59
Mekanisk rensning med direkte udledning	183	2	0	2	0	0	0	-	187
Til samletank for toilet- spildevand	2	0	-	0	0	-	-	-	3
Kloakerede områder, i alt	3 014	1572	36	27	18	42	1	42	4 751
Til off. renseanlæg	2 973	1562	36	27	16	42	1	-	4 656
Til priv. renseanlæg	26	9	0	0	0	0	0	-	36
Til samletank	13	0	-	0	1	0	0	-	14
Intet afløb	2	0	-	0	0	0	0	-	2
Uoplyst	1	0	-	0	0	0	-	42	43

Anm. Afløbskategorien "til samletank" er medregnet under kloakeret område, da spildevand herfra behandles på centrale renseanlæg.